

## 25.715.4308 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.715.4308

**Tanımı** DN 150, Su Akış Anahtarı

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Yangından Korunma Donanım ve Tesisatı


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	240,00	33,00	0,00
2021	994,00	149,00	74,50
2019	593,00	104,00	52,00
2012	286,00	41,00	0,00
2009	286,00	39,70	0,00
2007	252,00	34,65	0,00
2015	339,00	52,50	0,00
2011	285,90	40,50	0,00
2010	280,30	39,70	0,00
2020	777,00	122,00	61,00
2013	300,00	43,00	0,00
2014	315,00	47,30	0,00
2018	548,00	81,50	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2008	260,00	35,70	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2017	484,00	71,00	0,00
2016	396,00	66,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.715.4308 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Su Akış Anahtarı: (Ölçü: Adet) Sulu yangın sisteminin herhangi bir su kullanımı durumunda önceden ayarlı bir akış değerinde, elektriksel olarak kontak çıkışı sağlayan, esnek çalparası boru üzerinde açılan bir delikten boruya girerek, U vidayla boruya sıkıştırılan, suyun borudaki küçük salınımları nedeniyle kontak vermesi gecikmeli hale getirilmiş olan akış anahtarının iş yerinde temini ve projesine, teknik şartnamesine uygun olarak montajı ve çalışır halde teslimi.

## 25.715.4308 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.