

25.715.4309 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.715.4309

Tanımı DN 200, Su Akış Anahtarı

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Yangından Korunma Donanım ve Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2009	291,00	41,90	0,00
2010	285,20	41,90	0,00
2017	506,00	74,00	0,00
2007	257,30	36,76	0,00
2006	245,00	35,00	0,00
2021	1080,00	155,00	77,50
2015	355,00	54,50	0,00
2011	290,90	42,75	0,00
2014	322,00	49,50	0,00
2020	838,00	127,00	63,50
2013	306,00	45,00	0,00
2019	635,00	108,00	54,00
2003	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2018	573,00	85,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2008	265,00	37,90	0,00
2012	291,00	43,00	0,00
2016	414,00	68,50	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.715.4309 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Su Akış Anahtarı: (Ölçü: Adet) Sulu yangın sisteminin herhangi bir su kullanımı durumunda önceden ayarlı bir akış değerinde, elektriksel olarak kontak çıkışı sağlayan, esnek çalparası boru üzerinde açılan bir delikten boruya girerek, U vidayla boruya sıkıştırılan, suyun borudaki küçük salınımları nedeniyle kontak vermesi gecikmeli hale getirilmiş olan akış anahtarının iş yerinde temini ve projesine, teknik şartnamesine uygun olarak montajı ve çalışır halde teslimi.

25.715.4309 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.