

## 25.720.1107 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.720.1107 (1020-120)

**Tanımı** Anma Debisi 120-126 m<sup>3</sup>/h, Anma Basma Yüksekliği 60 mSS, Yatay Hat Tipi Yangın Pompası, Elektrik Motorlu

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Yangından Korunma Donanım ve Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2017	23810,00	6430,00	3215,00
2015	17370,00	4780,00	2390,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2021	36210,00	2550,00	1275,00
2020	28180,00	2090,00	1045,00
2013	16660,00	3941,00	1970,50
2014	18330,00	4340,00	2170,00
2003	0,00	0,00	0,00
2019	27360,00	1780,00	890,00
2023-2	123527,15	11414,65	5707,33
2022-3	76798,00	4940,50	2470,25
2011	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2018	21910,00	1400,00	700,00
2023-1	93508,95	7271,45	3635,73
2008	0,00	0,00	0,00
2022-1	58085,50	3648,00	1824,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-2	75793,35	3935,85	1967,93
2016	20460,00	5980,00	2990,00
2010	0,00	0,00	0,00

## 25.720.1107 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Elektrik Motorlu Yangın Pompası (Ölçü: Adet, İhzarat: %60)

Yangın Yönetmeliđi ve 2006/42/AT Makine Emniyeti Yönetmeliđine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, çarkı bronz, mili paslanmaz çelik, kapalı vana (sıfır debi) basma yüksekliđi anma basma yüksekliđi deđerinin en fazla %140'ı kadar olan, %150 debideki basma yüksekliđi, anma basma yüksekliđinin %65'inden daha küçük olmayan, istenen basınç deđerini karşılamak koşuluyla, en fazla anma debi deđerinin %130 kapasitesindeki sistem taleplerini karşılamak üzere seçilmiş yangın pompalarının, elektrik motoru, pompa gövdesi, kaide, pompanın sistem basıncına bađlı olarak otomatik veya elle elektrikli olarak çalıştırılmasını sađlayan ve pano içine montajlı otomatik elektrikli presostatı bulunan, elektrikli kumanda panosuyla birlikte, projesine ve teknik şartnamesine uygun olarak montajı, çalışır halde teslimi.

1-Pompa seçimlerinde ve tedarikinde onaylı projesinde belirtilen deđerler dikkate alınacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.720.1107 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.