

## 25.720.1203 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.720.1203 (1020-134)

**Tanımı** Anma Debisi 12 m<sup>3</sup>/h, Anma Basma Yüksekliği 100 mSS, Yatay Arkadan Emişli Yangın Pompası, Elektrik Motorlu

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Yangından Korunma Donanım ve Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2020	16070,00	1000,00	500,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2021	20670,00	1220,00	610,00
2008	0,00	0,00	0,00
2019	12100,00	854,00	427,00
2006	0,00	0,00	0,00
2018	11090,00	675,00	337,50
2015	9230,00	2300,00	1150,00
2013	8897,00	1895,00	947,50
2016	10850,00	2880,00	1440,00
2014	9790,00	2090,00	1045,00
2017	11630,00	3100,00	1550,00
2003	0,00	0,00	0,00
2022-2	46138,43	1967,93	983,97
2005	0,00	0,00	0,00
2023-2	80369,83	5707,33	2853,67
2004	0,00	0,00	0,00
2022-1	35286,50	1824,00	912,00
2022-3	46640,75	2470,25	1235,13
2023-1	61060,73	3635,73	1817,87
2009	0,00	0,00	0,00

## 25.720.1203 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Elektrik Motorlu Yangın Pompası (Ölçü: Adet, İhzarat: %60)

Yangın Yönetmeliği ve 2006/42/AT Makine Emniyeti Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, çarkı bronz, mili paslanmaz çelik, kapalı vana (sıfır debi) basma yüksekliği anma basma yüksekliği değerinin en fazla %140'ı kadar olan, %150 debideki basma yüksekliği, anma basma yüksekliğinin %65'inden daha küçük olmayan, istenen basınç değerini karşılamak koşuluyla, en fazla anma debi değerinin %130 kapasitesindeki sistem taleplerini karşılamak üzere seçilmiş yangın pompalarının, elektrik motoru, pompa gövdesi, kaide, pompanın sistem basıncına bağlı olarak otomatik veya elle elektrikli olarak çalıştırılmasını sağlayan ve pano içine montajlı otomatik elektrikli presostatı bulunan, elektrikli kumanda panosuyla birlikte, projesine ve teknik şartnamesine uygun olarak montajı, çalışır halde teslimi.

1-Pompa seçimlerinde ve tedarikinde onaylı projesinde belirtilen değerler dikkate alınacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.720.1203 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.