

25.720.1304 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.720.1304 (1020-153)

Tanımı Anma Debisi 120-126 m³/h, Anma Basma Yüksekliği 80 mSS, Yatay Ayrılabilir Gövdeli Yangın Pompası, Elektrik Motorlu

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Yangından Korunma Donanım ve Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2013	30315,00	8735,00	4367,50
2017	36350,00	7250,00	3625,00
2014	33350,00	9610,00	4805,00
2005	0,00	0,00	0,00
2018	35910,00	1580,00	790,00
2019	39050,00	2000,00	1000,00
2007	0,00	0,00	0,00
2021	65000,00	2860,00	1430,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2020	50510,00	2340,00	1170,00
2022-1	113558,50	4533,50	2266,75
2015	31940,00	10580,00	5290,00
2010	0,00	0,00	0,00
2023-2	236891,80	13891,80	6945,90
2004	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-3	138210,00	6289,75	3144,88
2009	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-2	137029,45	5109,20	2554,60
2016	36510,00	13230,00	6615,00
2023-1	180485,40	8985,40	4492,70
2008	0,00	0,00	0,00

25.720.1304 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Elektrik Motorlu Yangın Pompası (Ölçü: Adet, İhzarat: %60)

Yangın Yönetmeliği ve 2006/42/AT Makine Emniyeti Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, çarkı bronz, mili paslanmaz çelik, kapalı vana (sıfır debi) basma yüksekliği anma basma yüksekliği değerinin en fazla %140'ı kadar olan, %150 debideki basma yüksekliği, anma basma yüksekliğinin %65'inden daha küçük olmayan, istenen basınç değerini karşılamak koşuluyla, en fazla anma debi değerinin %130 kapasitesindeki sistem taleplerini karşılamak üzere seçilmiş yangın pompalarının, elektrik motoru, pompa gövdesi, kaide, pompanın sistem basıncına bağlı olarak otomatik veya elle elektrikli olarak çalıştırılmasını sağlayan ve pano içine montajlı otomatik elektrikli presostatı bulunan, elektrikli kumanda panosuyla birlikte, projesine ve teknik şartnamesine uygun olarak montajı, çalışır halde teslimi.

1-Pompa seçimlerinde ve tedarikinde onaylı projesinde belirtilen değerler dikkate alınacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.720.1304 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.