

25.720.2206 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.720.2206 (1020-235)

Tanımı Anma Debisi 120-126 m³/h, Anma Basma Yüksekliği 120 mSS, Yatay Ayrılabilir Gövdeli Yangın Pompası, Dizel Motorlu

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Yangından Korunma Donanım ve Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2015	47320,00	5550,00	2775,00
2009	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2018	83570,00	2320,00	1160,00
2017	62670,00	8090,00	4045,00
2013	46764,00	4577,00	2288,50
2008	0,00	0,00	0,00
2019	84190,00	2940,00	1470,00
2003	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2021	135400,00	4200,00	2100,00
2020	105100,00	3440,00	1720,00
2006	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2023-1	326037,90	9412,90	4706,45
2023-2	426204,30	14579,30	7289,65
2010	0,00	0,00	0,00
2022-1	234996,00	4746,00	2373,00
2016	54980,00	6940,00	3470,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-3	259841,00	6566,00	3283,00
2022-2	258596,70	5321,70	2660,85
2011	0,00	0,00	0,00
2014	51450,00	5040,00	2520,00

25.720.2206 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Dizel Motorlu Yangın Pompası (Ölçü: Adet, İhzarat: %60)

Yangın Yönetmeliği ve 2006/42/AT Makine Emniyeti Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, çarkı bronz mili paslanmaz çelik, kapalı vana (sıfır debi) basma yüksekliği anma basma yüksekliği değerinin en fazla %140'ı kadar olan, %150 debideki basma yüksekliği, anma basma yüksekliğinin %65'inden daha küçük olmayan, istenen basınç değerini karşılamak koşuluyla, en fazla anma debi değerinin %130 kapasitesindeki sistem taleplerini karşılamak üzere seçilmiş yangın pompalarının, dizel motor, iki takım yedekli akü ve akü şarj grubu olan, mazot tankı, dizel motor devir sınırlandırıcılı, yedekli çift yol verme düzeneği olan, pompa gövdesi, kaidesi, pompanın sistem basıncına bağlı olarak otomatik veya elle elektrikli olarak çalıştırılmasını sağlayan, dizel kumanda panosuyla birlikte, projesine ve teknik şartnamesine uygun olarak montajı, çalışır halde teslimi.

Not: 1-Pompa seçimlerinde ve tedarikinde onaylı projesinde belirtilen değerler dikkate alınacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.720.2206 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.