

25.720.7201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	25.720.7201 (1020-501)
Tanımı	DN 80 Pompa akışmetre, Pompa akışmetre
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Yangından Korunma Donanım ve Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2016	2890,00	188,00	94,00
2010	0,00	0,00	0,00
2014	2010,00	136,00	68,00
2017	3720,00	203,00	101,50
2012	0,00	0,00	0,00
2019	4940,00	295,00	147,50
2008	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2013	1827,00	123,00	61,50
2021	6730,00	423,00	211,50
2015	2500,00	150,00	75,00
2022-2	11175,00	450,00	225,00
2009	0,00	0,00	0,00
2023-2	21737,50	1500,00	750,00
2022-1	7950,00	450,00	225,00
2018	4110,00	233,00	116,50
2020	5230,00	346,00	173,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-3	11310,00	585,00	292,50
2003	0,00	0,00	0,00
2023-1	16470,00	907,50	453,75

25.720.7201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Pompa akışmetre:

Ölçme ilkesi Annubar, Venturi veya Orifis plaka olan, en az PN10 basınç sınıfında, ölçme bağlantı hortumu, duvar sabitleme elemanı, ibrelili analog göstergeli, pompa deneme akış metrenin iş yerinde temini, projesine teknik şartnamesine uygun olarak montajı, çalışır halde teslimi.

25.720.7201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.