

## 25.720.7203 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


|                |   |
|----------------|---|
| <b>Poz No</b>  | <b>25.720.7203 (1020-503)</b>           |
| <b>Tanımı</b>  | DN 150 Pompa akışmetre, Pompa akışmetre |
| <b>Birimi</b>  | Adet                                    |
| <b>Kurum</b>   | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı           |
| <b>Fasikül</b> | Yangından Korunma Donanım ve Tesisatı   |

### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2013   | 2798,00      | 186,00        | 93,00           |
| 2014   | 3080,00      | 205,00        | 102,50          |
| 2018   | 5470,00      | 350,00        | 175,00          |
| 2005   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2017   | 5690,00      | 305,00        | 152,50          |
| 2019   | 5970,00      | 443,00        | 221,50          |
| 2003   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 13362,75     | 600,00        | 300,00          |
| 2021   | 8130,00      | 634,00        | 317,00          |
| 2008   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2009   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2007   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 9525,00      | 600,00        | 300,00          |
| 2015   | 3820,00      | 226,00        | 113,00          |
| 2023-2 | 25237,50     | 2000,00       | 1000,00         |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 6330,00      | 519,00        | 259,50          |
| 2006   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 13542,75     | 780,00        | 390,00          |
| 2016   | 4420,00      | 283,00        | 141,50          |
| 2023-1 | 19085,00     | 1210,00       | 605,00          |
| 2004   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

## 25.720.7203 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Pompa akışmetre:

Ölçme ilkesi Annubar, Venturi veya Orifis plaka olan, en az PN10 basınç sınıfında, ölçme bağlantı hortumu, duvar sabitleme elemanı, ibrelili analog göstergeli, pompa deneme akış metrenin iş yerinde temini, projesine teknik şartnamesine uygun olarak montajı, çalışır halde teslimi.

## 25.720.7203 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.