

25.720.7204 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	25.720.7204 (1020-504)
Tanımı	DN 200 Pompa akışmetre, Pompa akışmetre
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Yangından Korunma Donanım ve Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2009	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2013	3299,00	216,00	108,00
2014	3630,00	238,00	119,00
2017	6720,00	353,00	176,50
2020	7470,00	601,00	300,50
2012	0,00	0,00	0,00
2015	4510,00	262,00	131,00
2022-3	15964,00	877,50	438,75
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-1	11225,00	675,00	337,50
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2023-1	21736,25	1361,25	680,63
2022-2	15761,50	675,00	337,50
2023-2	28737,50	2250,00	1125,00
2021	9600,00	734,00	367,00
2011	0,00	0,00	0,00
2016	5220,00	328,00	164,00
2018	6460,00	405,00	202,50
2019	7050,00	513,00	256,50

25.720.7204 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Pompa akışmetre:

Ölçme ilkesi Annubar, Venturi veya Orifis plaka olan, en az PN10 basınç sınıfında, ölçme bağlantı hortumu, duvar sabitleme elemanı, ibrelili analog göstergeli, pompa deneme akış metrenin iş yerinde temini, projesine teknik şartnamesine uygun olarak montajı, çalışır halde teslimi.

25.720.7204 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.