

## 25.725.2102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>25.725.2102 (1010-312)</b>
<b>Tanımı</b>	DN 40, Çift Yönlü, Depreme Karşı Korumalı Boru Askısı
<b>Birimi</b>	Adet
<b>Kurum</b>	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
<b>Fasikül</b>	Yangından Korunma Donanım ve Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2013	19,35	2,00	1,00
2014	20,80	2,20	1,10
2017	29,30	3,25	1,63
2008	0,00	0,00	0,00
2018	41,50	3,75	1,88
2019	51,00	4,75	2,38
2005	0,00	0,00	0,00
2021	85,00	6,85	3,42
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-3	201,75	14,06	7,03
2022-2	198,48	10,79	5,40
2012	0,00	0,00	0,00
2022-1	142,04	10,79	5,40
2009	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2020	66,00	5,60	2,80
2015	22,90	2,40	1,20
2023-2	335,94	35,94	17,97
2007	0,00	0,00	0,00
2016	25,60	3,00	1,50
2023-1	251,88	21,88	10,94
2003	0,00	0,00	0,00

## 25.725.2102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Depreme Karşı Korumalı Boru Askısı (Ölçü: Adet, İhzarat: %60)

Sulu söndürme sistem borusunun bir titreşim veya deprem anında, yapıya göre sadece istenen yönde hareket etmesine izin veren veya sabit yapı elemanına bağlanmışsa boru hareketine izin vermeyen sismik askının iş yerinde temini ve projesine teknik şartnamesine uygun olarak montajı.

## 25.725.2102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.