

25.725.2103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	25.725.2103 (1010-313)
Tanımı	DN 50, Çift Yönlü, Depreme Karşı Korumalı Boru Askısı
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Yangından Korunma Donanım ve Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2010	0,00	0,00	0,00
2020	67,00	5,60	2,80
2012	0,00	0,00	0,00
2019	52,00	4,75	2,38
2004	0,00	0,00	0,00
2022-3	205,33	14,06	7,03
2017	29,80	3,25	1,63
2022-2	202,05	10,79	5,40
2021	86,50	6,85	3,42
2009	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2015	23,40	2,40	1,20
2013	19,80	2,00	1,00
2005	0,00	0,00	0,00
2018	42,30	3,75	1,88
2011	0,00	0,00	0,00
2014	21,20	2,20	1,10
2008	0,00	0,00	0,00
2023-1	255,63	21,88	10,94
2007	0,00	0,00	0,00
2022-1	144,54	10,79	5,40
2023-2	340,94	35,94	17,97
2016	26,10	3,00	1,50
2006	0,00	0,00	0,00

25.725.2103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Depreme Karşı Korumalı Boru Askısı (Ölçü: Adet, İhzarat: %60)

Sulu söndürme sistem borusunun bir titreşim veya deprem anında, yapıya göre sadece istenen yönde hareket etmesine izin veren veya sabit yapı elemanına bağlanmışsa boru hareketine izin vermeyen sismik askının iş yerinde temini ve projesine teknik şartnamesine uygun olarak montajı.

25.725.2103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.