

## 25.725.2104 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>25.725.2104 (1010-314)</b>
<b>Tanımı</b>	DN 65, Çift Yönlü, Depreme Karşı Korumalı Boru Askısı
<b>Birimi</b>	Adet
<b>Kurum</b>	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
<b>Fasikül</b>	Yangından Korunma Donanım ve Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2018	44,40	3,75	1,88
2015	24,50	2,40	1,20
2013	20,70	2,00	1,00
2012	0,00	0,00	0,00
2023-1	269,38	21,88	10,94
2020	70,50	5,60	2,80
2019	54,50	4,75	2,38
2022-2	212,78	10,79	5,40
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-3	216,05	14,06	7,03
2005	0,00	0,00	0,00
2022-1	152,04	10,79	5,40
2007	0,00	0,00	0,00
2021	91,00	6,85	3,42
2023-2	358,44	35,94	17,97
2017	31,30	3,25	1,63
2010	0,00	0,00	0,00
2014	22,20	2,20	1,10
2011	0,00	0,00	0,00
2016	27,40	3,00	1,50
2024	511,88	59,38	29,69

## 25.725.2104 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Depreme Karşı Korumalı Boru Askısı (Ölçü: Adet, İhzarat: %60)

Sulu söndürme sistem borusunun bir titreşim veya deprem anında, yapıya göre sadece istenen yönde hareket etmesine izin veren veya sabit yapı elemanına bağlanmışsa boru hareketine izin vermeyen sismik askının iş yerinde temini ve projesine teknik şartnamesine uygun olarak montajı.

## 25.725.2104 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.