

## 25.725.2105 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>25.725.2105 (1010-315)</b>
<b>Tanımı</b>	DN 80, Çift Yönlü, Depreme Karşı Korumalı Boru Askısı
<b>Birimi</b>	Adet
<b>Kurum</b>	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
<b>Fasikül</b>	Yangından Korunma Donanım ve Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2019	73,50	4,75	2,38
2013	27,90	2,00	1,00
2017	41,90	3,25	1,63
2020	95,00	5,60	2,80
2014	29,90	2,20	1,10
2009	0,00	0,00	0,00
2022-1	207,04	10,79	5,40
2022-3	294,70	14,06	7,03
2003	0,00	0,00	0,00
2022-2	291,43	10,79	5,40
2006	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2023-2	482,19	35,94	17,97
2021	123,00	6,85	3,42
2023-1	364,38	21,88	10,94
2018	60,00	3,75	1,88
2016	36,60	3,00	1,50
2015	32,90	2,40	1,20

## 25.725.2105 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Depreme Karşı Korunmalı Boru Askısı (Ölçü: Adet, İhzarat: %60)

Sulu söndürme sistem borusunun bir titreşim veya deprem anında, yapıya göre sadece istenen yönde hareket etmesine izin veren veya sabit yapı elemanına bağlanmışsa boru hareketine izin vermeyen sismik askının iş yerinde temini ve projesine teknik şartnamesine uygun olarak montajı.

## 25.725.2105 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.