

25.725.2106 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	25.725.2106	(1010-316)
Tanımı	DN 100, Çift Yönlü, Depreme Karşı Korumalı Boru Askısı	
Birimi	Adet	
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı	
Fasikül	Yangından Korunma Donanım ve Tesisatı	

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2018	67,50	5,70	2,85
2019	82,50	7,25	3,63
2006	0,00	0,00	0,00
2015	37,20	3,65	1,83
2004	0,00	0,00	0,00
2017	47,40	4,95	2,48
2010	0,00	0,00	0,00
2020	107,00	8,50	4,25
2013	31,50	3,00	1,50
2008	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-1	232,25	17,25	8,63
2009	0,00	0,00	0,00
2014	33,80	3,30	1,65
2016	41,50	4,60	2,30
2007	0,00	0,00	0,00
2023-1	411,25	35,00	17,50
2021	138,00	10,40	5,20
2003	0,00	0,00	0,00
2022-2	324,70	17,25	8,63
2005	0,00	0,00	0,00
2022-3	329,95	22,50	11,25
2023-2	547,50	57,50	28,75
2012	0,00	0,00	0,00

25.725.2106 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Depreme Karşı Korumalı Boru Askısı (Ölçü: Adet, İhzarat: %60)

Sulu söndürme sistem borusunun bir titreşim veya deprem anında, yapıya göre sadece istenen yönde hareket etmesine izin veren veya sabit yapı elemanına bağlanmışsa boru hareketine izin vermeyen sismik askının iş yerinde temini ve projesine teknik şartnamesine uygun olarak montajı.

25.725.2106 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.