

25.725.2203 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	25.725.2203 (1010-323)
Tanımı	DN 50, Dört Yönlü, Depreme Karşı Korumalı Boru Askısı
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Yangından Korunma Donanım ve Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-3	517,08	48,75	24,38
2008	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2022-2	505,83	37,50	18,75
2014	55,00	8,80	4,40
2015	60,50	9,70	4,85
2016	68,50	12,20	6,10
2013	51,30	8,00	4,00
2021	222,00	27,60	13,80
2017	78,00	13,20	6,60
2018	110,00	15,20	7,60
2019	135,00	19,30	9,65
2022-1	365,00	37,50	18,75
2020	173,00	22,60	11,30
2006	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2023-1	648,13	75,63	37,82
2023-2	870,00	125,00	62,50

25.725.2203 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Depreme Karşı Korunmalı Boru Askısı (Ölçü: Adet, İhzarat: %60)

Sulu söndürme sistem borusunun bir titreşim veya deprem anında, yapıya göre sadece istenen yönde hareket etmesine izin veren veya sabit yapı elemanına bağlanmışsa boru hareketine izin vermeyen sismik askının iş yerinde temini ve projesine teknik şartnamesine uygun olarak montajı.

25.725.2203 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.