

## 25.725.2205 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>25.725.2205 (1010-325)</b>
<b>Tanımı</b>	DN 80, Dört Yönlü, Depreme Karşı Korumalı Boru Askısı
<b>Birimi</b>	Adet
<b>Kurum</b>	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
<b>Fasikül</b>	Yangından Korunma Donanım ve Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2018	143,00	18,80	9,40
2010	0,00	0,00	0,00
2019	176,00	23,80	11,90
2015	79,00	12,10	6,05
2013	66,60	10,00	5,00
2014	71,50	11,00	5,50
2022-2	661,69	45,00	22,50
2011	0,00	0,00	0,00
2017	102,00	16,40	8,20
2022-1	476,25	45,00	22,50
2016	89,00	15,20	7,60
2023-2	1128,75	150,00	75,00
2012	0,00	0,00	0,00
2023-1	843,25	90,75	45,38
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2020	226,00	27,90	13,95
2005	0,00	0,00	0,00
2021	290,00	34,10	17,05
2022-3	675,19	58,50	29,25
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00

## 25.725.2205 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Depreme Karşı Korumalı Boru Askısı (Ölçü: Adet, İhzarat: %60)

Sulu söndürme sistem borusunun bir titreşim veya deprem anında, yapıya göre sadece istenen yönde hareket etmesine izin veren veya sabit yapı elemanına bağlanmışsa boru hareketine izin vermeyen sismik askının iş yerinde temini ve projesine teknik şartnamesine uygun olarak montajı.

## 25.725.2205 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.