

## 25.725.2206 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>25.725.2206</b>	<b>(1010-326)</b>
<b>Tanımı</b>	DN 100, Dört Yönlü, Depreme Karşı Korumalı Boru Askısı	
<b>Birimi</b>	Adet	
<b>Kurum</b>	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı	
<b>Fasikül</b>	Yangından Korunma Donanım ve Tesisatı	

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2015	87,00	14,60	7,30
2007	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2019	193,00	28,60	14,30
2009	0,00	0,00	0,00
2020	248,00	33,50	16,75
2008	0,00	0,00	0,00
2018	157,00	22,60	11,30
2014	79,00	13,20	6,60
2022-2	728,53	60,00	30,00
2013	73,80	12,00	6,00
2022-1	527,50	60,00	30,00
2023-2	1261,25	200,00	100,00
2004	0,00	0,00	0,00
2021	318,00	40,90	20,45
2005	0,00	0,00	0,00
2017	112,00	19,70	9,85
2003	0,00	0,00	0,00
2022-3	746,53	78,00	39,00
2011	0,00	0,00	0,00
2016	98,00	18,30	9,15
2023-1	937,25	121,00	60,50
2006	0,00	0,00	0,00

## 25.725.2206 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Depreme Karşı Korumalı Boru Askısı (Ölçü: Adet, İhzarat: %60)

Sulu söndürme sistem borusunun bir titreşim veya deprem anında, yapıya göre sadece istenen yönde hareket etmesine izin veren veya sabit yapı elemanına bağlanmışsa boru hareketine izin vermeyen sismik askının iş yerinde temini ve projesine teknik şartnamesine uygun olarak montajı.

## 25.725.2206 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.