

25.725.2207 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	25.725.2207 (1010-327)
Tanımı	DN 150, Dört Yönlü, Depreme Karşı Korumalı Boru Askısı
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Yangından Korunma Donanım ve Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2013	169,20	26,00	13,00
2020	414,00	72,00	36,00
2012	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2016	226,00	39,40	19,70
2018	264,00	48,60	24,30
2022-3	1211,60	146,25	73,13
2007	0,00	0,00	0,00
2023-2	2065,00	375,00	187,50
2004	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-1	857,50	112,50	56,25
2021	530,00	88,00	44,00
2017	257,00	42,40	21,20
2022-2	1177,85	112,50	56,25
2023-1	1526,88	226,88	113,44
2015	201,00	31,50	15,75
2014	182,00	28,60	14,30
2019	324,00	61,50	30,75

25.725.2207 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Depreme Karşı Korumalı Boru Askısı (Ölçü: Adet, İhzarat: %60)

Sulu söndürme sistem borusunun bir titreşim veya deprem anında, yapıya göre sadece istenen yönde hareket etmesine izin veren veya sabit yapı elemanına bağlanmışsa boru hareketine izin vermeyen sismik askının iş yerinde temini ve projesine teknik şartnamesine uygun olarak montajı.

25.725.2207 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.