

25.725.2306 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	25.725.2306	(1010-336)
Tanımı	DN 100, Sınırlandırıcı Gergi Telli, Depreme Karşı Korumalı Boru Askısı	
Birimi	Adet	
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı	
Fasikül	Yangından Korunma Donanım ve Tesisatı	

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2021	192,00	79,00	39,50
2015	176,00	27,90	13,95
2022-1	302,50	112,50	56,25
2023-1	559,38	226,88	113,44
2014	160,00	25,30	12,65
2013	149,40	23,00	11,50
2016	183,00	34,90	17,45
2022-3	417,95	146,25	73,13
2018	192,00	43,10	21,55
2011	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-2	384,20	112,50	56,25
2023-2	807,50	375,00	187,50
2012	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2019	147,00	55,00	27,50
2020	152,00	64,50	32,25
2017	186,00	37,60	18,80

25.725.2306 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Depreme Karşı Korumalı Boru Askısı (Ölçü: Adet, İhzarat: %60)

Sulu söndürme sistem borusunun bir titreşim veya deprem anında, yapıya göre sadece istenen yönde hareket etmesine izin veren veya sabit yapı elemanına bağlanmışsa boru hareketine izin vermeyen sismik askının iş yerinde temini ve projesine teknik şartnamesine uygun olarak montajı.

25.725.2306 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.