

## 25.725.2307 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>25.725.2307 (1010-337)</b>
<b>Tanımı</b>	DN 150, Sınırlandırıcı Gergi Telli, Depreme Karşı Korumalı Boru Askısı
<b>Birimi</b>	Adet
<b>Kurum</b>	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
<b>Fasikül</b>	Yangından Korunma Donanım ve Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2018	426,00	94,00	47,00
2008	0,00	0,00	0,00
2019	324,00	119,00	59,50
2013	332,10	50,00	25,00
2014	356,00	55,00	27,50
2010	0,00	0,00	0,00
2021	409,00	171,00	85,50
2022-1	626,25	225,00	112,50
2022-2	798,79	225,00	112,50
2007	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2016	408,00	76,00	38,00
2004	0,00	0,00	0,00
2020	324,00	140,00	70,00
2015	392,00	60,50	30,25
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-3	866,29	292,50	146,25
2011	0,00	0,00	0,00
2017	414,00	82,00	41,00
2023-1	1155,00	453,75	226,88
2009	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2023-2	1662,50	750,00	375,00

## 25.725.2307 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Depreme Karşı Korumalı Boru Askısı (Ölçü: Adet, İhzarat: %60)

Sulu söndürme sistem borusunun bir titreşim veya deprem anında, yapıya göre sadece istenen yönde hareket etmesine izin veren veya sabit yapı elemanına bağlanmışsa boru hareketine izin vermeyen sismik askının iş yerinde temini ve projesine teknik şartnamesine uygun olarak montajı.

## 25.725.2307 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.