

## 25.732.1402 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>25.732.1402 (1029-002)</b>
<b>Tanımı</b>	9 kg Sulu Taşınabilir Yangın Söndürücü
<b>Birimi</b>	Adet
<b>Kurum</b>	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
<b>Fasikül</b>	Yangından Korunma Donanım ve Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2013	88,00	7,00	3,50
2016	122,00	10,60	5,30
2024	1178,75	95,00	47,50
2015	104,00	8,45	4,23
2012	0,00	0,00	0,00
2023-1	570,00	35,00	17,50
2021	186,00	20,80	10,40
2018	139,00	11,40	5,70
2014	94,50	7,70	3,85
2019	136,00	14,50	7,25
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-2	462,34	17,25	8,63
2022-1	328,50	17,25	8,63
2011	0,00	0,00	0,00
2020	145,00	17,00	8,50
2007	0,00	0,00	0,00
2017	151,00	11,40	5,70
2023-2	780,00	57,50	28,75
2022-3	467,59	22,50	11,25

## 25.732.1402 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Sulu Taşınabilir Yangın Söndürücüler (Ölçü: Adet, İhzarat: %60)

TS 862 -7 EN 3-7+A1 standartlarına uygun, 2014/68/AB Basınçlı kaplar yönetmeliđine göre CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, deiyonize sulu sürekli basınçlı veya içten kartuşlu, A sınıfı yangına uygun, alaşımli sıvama gövdeli, korozyona dayanıklı gövde iç kaplamalı, koruyucu boyalı, gövde ve etiketi EN standartlara uygun, emniyet ventilli pirinç vanalı, TS EN 3-8 onaylı taşınabilir yangın söndürücünün iş yerinde temini, projesine teknik şartnamesine uygun olarak montajı, ayarlanıp çalışır halde teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.732.1402 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.