

## 25.735.1200 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


|                |                                       |                   |
|----------------|---------------------------------------|-------------------|
| <b>Poz No</b>  | <b>25.735.1200</b>                    | <b>(1030-110)</b> |
| <b>Tanımı</b>  | Köpüklü Yangın Dolabı 2" Hortumlu     |                   |
| <b>Birimi</b>  | Adet                                  |                   |
| <b>Kurum</b>   | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı         |                   |
| <b>Fasikül</b> | Yangından Korunma Donanım ve Tesisatı |                   |

### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2003   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2009   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 11993,75     | 256,25        | 128,13          |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2004   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2007   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 6110,00      | 119,00        | 59,50           |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2017   | 6370,00      | 82,00         | 41,00           |
| 2008   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 6140,00      | 140,00        | 70,00           |
| 2015   | 5080,00      | 60,50         | 30,25           |
| 2022-3 | 17117,75     | 333,13        | 166,57          |
| 2023-2 | 23743,75     | 843,75        | 421,88          |
| 2006   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 4230,00      | 55,00         | 27,50           |
| 2013   | 3950,00      | 50,00         | 25,00           |
| 2005   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 5440,00      | 94,00         | 47,00           |
| 2023-1 | 17478,75     | 516,25        | 258,13          |
| 2021   | 7920,00      | 171,00        | 85,50           |
| 2022-2 | 17040,88     | 256,25        | 128,13          |
| 2016   | 5100,00      | 76,00         | 38,00           |

## 25.735.1200 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

#### Köpüklü Yangın Dolabı 2" Hortumlu:

Minimum sac aksamı 70 mikron toz boya RAL 3001 ile boyanmış, makara azami 800 mm'den fazla olmayan, iki çelik disk ve 50 mm iç çaplı bez hortumlar için asgari çapı 100 mm'den az olmayan, iç dairevi parça ve tamburdan meydana gelen, 2014/68/AB Basıncılı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun üretilmiş, hortumu TS 9222'ye uygun ve hortumu 20 metre olan, nozul veya lansı kapama, sisleme ve blok atış yapabilen EN 671-2 standardına uygun olan, köpük su karışımı sağlamak için DIN 14384 uygun, %1 ila %6 arasında AFFF köpüğü venturi prensibine göre suyla karıştırılabilecek ayarlı 200 lt/dk kapasiteli 2" köpük mikseri olan, içinde min.50 lt köpük bidonu köpük emiş hortumu, 2" tam geçişli küresel vanası bulunan ve tüm bu teçizatı içine alabilecek boyutlarda iş yerinde Güvenlik ve/veya Sağlık İşaretleri İçin Asgari Koşullar Hakkında Direktif (92/58/EEC)'te öngörülen levhalardan uygun olanı ilişitirilmiş kasası ile birlikte ekipmanın min 50 litre köpük AFFF köpük ile temini ve yerine montajı.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.735.1200 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.