

25.735.2100 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	25.735.2100	(1030-200)
Tanımı	KÖPÜK ORANLAYICI	
Birimi		
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı	
Fasikül	Yangından Korunma Donanım ve Tesisatı	

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
-----	--------------	---------------	-----------------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.735.2100 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

KÖPÜK ORANLAYICI:

İki flanş arasına akıştıırabilen veya dişli tip venturi prensibine göre çalışan, %3 veya %6 oranında köpüğü suya karıştıırabilen, gövdesi bronzdan mamul olan, min. 4 bar max. 12 bar basınçta çalışan iç parçaları pirinç olan oranlayıcının temini.

25.735.2100 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.