

25.735.2105 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	25.735.2105 (1030-205)
Tanımı	2.100-2.400 litre arası akışlı, KÖPÜK ORANLAYICI
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Yangından Korunma Donanım ve Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2013	4800,00	150,00	75,00
2012	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2022-2	13721,00	743,75	371,88
2018	4390,00	282,00	141,00
2016	5200,00	228,00	114,00
2022-3	13944,13	966,88	483,44
2014	5140,00	165,00	82,50
2022-1	9818,75	743,75	371,88
2015	5410,00	182,00	91,00
2023-2	20818,75	2406,25	1203,13
2021	6940,00	510,00	255,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2023-1	15133,75	1496,25	748,13
2024	24235,00	3972,50	1986,25
2019	4800,00	357,00	178,50
2020	5400,00	418,00	209,00
2017	5720,00	246,00	123,00

25.735.2105 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

KÖPÜK ORANLAYICI:

İki flanş arasına akıştıran veya dişli tip venturi prensibine göre çalışan, %3 veya %6 oranında köpüğü suya karıştıran, gövdesi bronzdan mamul olan, min. 4 bar max. 12 bar basınçta çalışan iç parçaları pirinç olan oranlayıcının temini.

25.735.2105 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.