

## 25.737.1202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>25.737.1202 (1021-302)</b>
<b>Tanımı</b>	2 m <sup>2</sup> 'ye kadar Duman Tahliye Kapağı
<b>Birimi</b>	Tk
<b>Kurum</b>	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
<b>Fasikül</b>	Yangından Korunma Donanım ve Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2013	18585,00	1856,00	928,00
2010	0,00	0,00	0,00
2017	23120,00	2830,00	1415,00
2015	21580,00	2260,00	1130,00
2022-1	18593,75	1593,75	796,88
2014	20450,00	2050,00	1025,00
2019	7570,00	722,00	361,00
2016	23120,00	2830,00	1415,00
2022-2	25903,75	1593,75	796,88
2012	0,00	0,00	0,00
2018	6910,00	570,00	285,00
2023-2	59318,75	5156,25	2578,13
2021	11810,00	1040,00	520,00
2022-3	26381,88	2071,88	1035,94
2005	0,00	0,00	0,00
2024	81637,50	8512,50	4256,25
2020	9200,00	845,00	422,50
2023-1	43318,75	3206,25	1603,13

## 25.737.1202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

#### Duman Tahliye Kapağı (Ölçü: Tk)

Projesine uygun, ısı yalıtımlı, dış ortama dayanıklı profillerden imal edilmiş, kullanım yerine göre polikarbonat, cam, akrilik veya alüminyum yüzey malzemesinden oluşan, elektrik motorlarıyla ya da termik pnomatik sistem ile çalışan, akülü ya da CO2 gazlı panolarla kumanda edilen, yangın otomasyonundan gelen sinyal ve acil buton yardımıyla manuel olarak açılabilen, TS EN 12101-2 test sertifikasına sahip duman tahliye kapağının iş yerinde temini ve yerine montajı. (kasası, duman tahliye mekanizması, panosu fiyata dâhildir.)

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.737.1202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.