

25.740.1104 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	25.740.1104	(1040-104)
Tanımı	Ø79-Ø91 Yangın Durdurucu Kelepçe	
Birimi	Adet	
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı	
Fasikül	Yangından Korunma Donanım ve Tesisatı	

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2020	88,00	7,75	3,88
2007	0,00	0,00	0,00
2021	110,00	9,50	4,75
2015	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2022-3	250,76	16,88	8,44
2003	0,00	0,00	0,00
2022-1	170,44	12,94	6,47
2017	58,50	4,50	2,25
2023-2	375,63	43,13	21,57
2019	76,00	6,60	3,30
2012	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2018	60,50	5,20	2,60
2023-1	272,50	26,25	13,13
2011	0,00	0,00	0,00
2022-2	246,83	12,94	6,47
2016	0,00	0,00	0,00

25.740.1104 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Yangın Durdurucu Kelepçe (Ölçü: Adet)

TS EN 1366-3 standardına ve 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliđine göre CE uygunluk işareti ile piyasaya arz edilmiş, onaylı projede gösterilen yerlerde kullanılmak üzere, duvar ve döşemeden geçen yanıcı malzemeden imal edilmiş boruların alev ve duman geçişini engellemek amacıyla özel olarak üretilmiş, içte intümesan (ısı ile genleşen) grafit bazlı sargı içerik ile yangın esnasında boru yerinde oluşabilecek boşluğu kapatan yangın durdurucu kelepçenin, kullanıma hazır ve kompakt olarak yangın dayanımına uygun bağlantı elemanları ile iş yerinde temini ve montajı.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.740.1104 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.