

25.740.1106 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	25.740.1106 (1040-106)
Tanımı	Ø116-Ø125 Yangın Durdurucu Kelepçe
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Yangından Korunma Donanım ve Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2015	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2021	174,00	11,50	5,75
2007	0,00	0,00	0,00
2022-3	401,18	22,50	11,25
2022-1	272,25	17,25	8,63
2013	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2017	93,00	5,50	2,75
2022-2	395,93	17,25	8,63
2018	96,00	6,30	3,15
2014	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2023-2	596,25	57,50	28,75
2008	0,00	0,00	0,00
2019	120,00	8,00	4,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2023-1	433,75	35,00	17,50
2004	0,00	0,00	0,00
2020	139,00	9,40	4,70
2016	0,00	0,00	0,00

25.740.1106 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Yangın Durdurucu Kelepçe (Ölçü: Adet)

TS EN 1366-3 standardına ve 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine göre CE uygunluk işareti ile piyasaya arz edilmiş, onaylı projede gösterilen yerlerde kullanılmak üzere, duvar ve döşemeden geçen yanıcı malzemeden imal edilmiş boruların alev ve duman geçişini engellemek amacıyla özel olarak üretilmiş, içte intümesan (ısı ile genleşen) grafit bazlı sargı içerik ile yangın esnasında boru yerinde oluşabilecek boşluğu kapatan yangın durdurucu kelepçenin, kullanıma hazır ve kompakt olarak yangın dayanımına uygun bağlantı elemanları ile iş yerinde temini ve montajı.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.740.1106 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.