

25.740.1106 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	25.740.1106	(1040-106)
Tanımı	Ø116-Ø125 Yangın Durdurucu Kelepçe	
Birimi	Adet	
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı	
Fasikül	Yangından Korunma Donanım ve Tesisatı	

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-3	401,18	22,50	11,25
2011	0,00	0,00	0,00
2024	876,25	95,00	47,50
2010	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2017	93,00	5,50	2,75
2021	174,00	11,50	5,75
2019	120,00	8,00	4,00
2020	139,00	9,40	4,70
2014	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2023-1	433,75	35,00	17,50
2022-1	272,25	17,25	8,63
2023-2	596,25	57,50	28,75
2016	0,00	0,00	0,00
2022-2	395,93	17,25	8,63
2013	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2018	96,00	6,30	3,15

25.740.1106 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Yangın Durdurucu Kelepçe (Ölçü: Adet)

TS EN 1366-3 standardına ve 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliđine göre CE uygunluk işareti ile piyasaya arz edilmiş, onaylı projede gösterilen yerlerde kullanılmak üzere, duvar ve döşemeden geçen yanıcı malzemeden imal edilmiş boruların alev ve duman geçişini engellemek amacıyla özel olarak üretilmiş, içte intümesan (ısı ile genleşen) grafit bazlı sargı içerik ile yangın esnasında boru yerinde oluşabilecek boşluğu kapatan yangın durdurucu kelepçenin, kullanıma hazır ve kompakt olarak yangın dayanımına uygun bağlantı elemanları ile iş yerinde temini ve montajı.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.740.1106 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.