

25.740.1110 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	25.740.1110 (1040-110)
Tanımı	Ø225-Ø249 Yangın Durdurucu Kelepçe
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Yangından Korunma Donanım ve Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-1	1646,56	21,56	10,78
2013	0,00	0,00	0,00
2023-1	2940,00	43,75	21,88
2012	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2019	724,00	10,20	5,10
2015	0,00	0,00	0,00
2018	580,00	8,05	4,03
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-3	2441,25	28,13	14,07
2010	0,00	0,00	0,00
2023-2	3981,88	71,88	35,94
2021	1050,00	14,70	7,35
2024	5202,50	118,75	59,38
2020	833,00	12,00	6,00
2022-2	2434,69	21,56	10,78
2017	401,00	7,00	3,50
2004	0,00	0,00	0,00

25.740.1110 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Yangın Durdurucu Kelepçe (Ölçü: Adet)

TS EN 1366-3 standardına ve 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine göre CE uygunluk işareti ile piyasaya arz edilmiş, onaylı projede gösterilen yerlerde kullanılmak üzere, duvar ve döşemeden geçen yanıcı malzemeden imal edilmiş boruların alev ve duman geçişini engellemek amacıyla özel olarak üretilmiş, içte intümesan (ısı ile genleşen) grafit bazlı sargı içerik ile yangın esnasında boru yerinde oluşabilecek boşluğu kapatan yangın durdurucu kelepçenin, kullanıma hazır ve kompakt olarak yangın dayanımına uygun bağlantı elemanları ile iş yerinde temini ve montajı.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.740.1110 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.