

## 25.740.1111 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


|                |                                       |
|----------------|---------------------------------------|
| <b>Poz No</b>  | <b>25.740.1111 (1040-111)</b>         |
| <b>Tanımı</b>  | Ø250-Ø300 Yangın Durdurucu Kelepçe    |
| <b>Birimi</b>  | Adet                                  |
| <b>Kurum</b>   | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı         |
| <b>Fasikül</b> | Yangından Korunma Donanım ve Tesisatı |

### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2013   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2006   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2009   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2016   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2007   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 902,00       | 8,05          | 4,03            |
| 2019   | 1130,00      | 10,20         | 5,10            |
| 2017   | 645,00       | 7,00          | 3,50            |
| 2005   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 3789,75      | 21,56         | 10,78           |
| 2022-1 | 2559,06      | 21,56         | 10,78           |
| 2008   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 1630,00      | 14,70         | 7,35            |
| 2003   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 3796,31      | 28,13         | 14,07           |
| 2015   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 5415,63      | 71,88         | 35,94           |
| 2004   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 1300,00      | 12,00         | 6,00            |
| 2014   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 4001,25      | 43,75         | 21,88           |

## 25.740.1111 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Yangın Durdurucu Kelepçe (Ölçü: Adet)

TS EN 1366-3 standardına ve 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliđine göre CE uygunluk işareti ile piyasaya arz edilmiş, onaylı projede gösterilen yerlerde kullanılmak üzere, duvar ve döşemeden geçen yanıcı malzemeden imal edilmiş boruların alev ve duman geçişini engellemek amacıyla özel olarak üretilmiş, içte intümesan (ısı ile genleşen) grafit bazlı sargı içerik ile yangın esnasında boru yerinde oluşabilecek boşluđu kapatan yangın durdurucu kelepçenin, kullanıma hazır ve kompakt olarak yangın dayanımına uygun bağlantı elemanları ile iş yerinde temini ve montajı.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.740.1111 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.