

## 25.740.1204 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


|                |                                       |                   |
|----------------|---------------------------------------|-------------------|
| <b>Poz No</b>  | <b>25.740.1204</b>                    | <b>(1040-154)</b> |
| <b>Tanımı</b>  | Ø79-Ø91 Yangın Durdurucu Sargı        |                   |
| <b>Birimi</b>  | Adet                                  |                   |
| <b>Kurum</b>   | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı         |                   |
| <b>Fasikül</b> | Yangından Korunma Donanım ve Tesisatı |                   |

### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2019   | 59,50        | 8,90          | 4,45            |
| 2016   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2003   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2007   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 86,00        | 12,90         | 6,45            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2017   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 188,03       | 17,25         | 8,63            |
| 2004   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 46,00        | 7,00          | 3,50            |
| 2023-1 | 206,25       | 35,00         | 17,50           |
| 2006   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 69,00        | 10,50         | 5,25            |
| 2015   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 193,28       | 22,50         | 11,25           |
| 2005   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 132,25       | 17,25         | 8,63            |
| 2008   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 288,75       | 57,50         | 28,75           |
| 2009   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

## 25.740.1204 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Yangın Durdurucu Sargı (Ölçü: Adet)

TS-EN 1366-3 standardına ve 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine göre CE uygunluk işareti ile piyasaya arz edilmiş, onaylı projede gösterilen yerlerde kullanılmak üzere; duvar ve döşemeden geçen yanıcı malzemeden imal edilmiş boruların alev ve duman geçişini engellemek amacıyla özel olarak üretilmiş, intümesan özellikli (ısı ile genişleyen) grafit bazlı, yangın esnasında boru yerinde oluşabilecek boşluğu kapatan yangın durdurucu sargının yangın dayanımına uygun bağlantı elemanları ile iş yerinde temini ve montajı.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.740.1204 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.