

25.740.1208 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	25.740.1208	(1040-158)
Tanımı	Ø171-Ø199 Yangın Durdurucu Sargı	
Birimi	Adet	
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı	
Fasikül	Yangından Korunma Donanım ve Tesisatı	

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2019	198,00	11,40	5,70
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2020	228,00	13,40	6,70
2015	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2021	285,00	16,40	8,20
2010	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2022-2	651,43	25,88	12,94
2003	0,00	0,00	0,00
2022-1	447,13	25,88	12,94
2008	0,00	0,00	0,00
2022-3	659,30	33,75	16,88
2018	190,00	9,00	4,50
2023-1	678,75	52,50	26,25
2023-2	932,50	86,25	43,13
2009	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00

25.740.1208 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Yangın Durdurucu Sargı (Ölçü: Adet)

TS-EN 1366-3 standardına ve 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliđine göre CE uygunluk işareti ile piyasaya arz edilmiş, onaylı projede gösterilen yerlerde kullanılmak üzere; duvar ve döşemeden geçen yanıcı malzemeden imal edilmiş boruların alev ve duman geçişini engellemek amacıyla özel olarak üretilmiş, intümesan özellikli (ısı ile genişen) grafit bazlı, yangın esnasında boru yerinde oluşabilecek boşluğu kapatan yangın durdurucu sargının yangın dayanımına uygun bağlantı elemanları ile iş yerinde temini ve montajı.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.740.1208 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.