

35.750.2003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 35.750.2003 (981-103)

Tanımı 3x25 veya 4x20 mm ölçüde indirme iletkeni için elektrolitik bakır şerit, Çatı ihata ve indirme iletkenleri tesisatı

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Yıldırımdan Korunma Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-2	186,68	14,20	7,10
2011	0,00	0,00	0,00
2013	25,00	3,00	1,50
2014	28,30	3,30	1,65
2018	36,40	6,10	3,05
2022-1	94,00	14,20	7,10
2021	72,00	10,90	5,45
2015	30,50	4,15	2,08
2008	0,00	0,00	0,00
2023-1	219,00	28,70	14,35
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2024	443,00	87,50	43,75
2010	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-3	191,00	18,50	9,25
2012	0,00	0,00	0,00
2019	43,90	7,55	3,78
2020	51,00	8,90	4,45
2023-2	300,00	46,00	23,00
2016	27,40	4,90	2,45
2017	32,80	5,30	2,65

35.750.2003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Çatı ihata ve indirme iletkenleri tesisatı: (Ölçü: m.: İhzarat: % 60 Şartnamesinde yazılı olduđu şekilde çıplak elektrolitik som bakır iletken ile çatı ve iletkenleri tesisatı yapılması kızıl döküm veya benzeri malzemeden ucu sivri veya vidalı çatal tespit kroşeleri, yakalama ucu veya toprak elektroduna bağlantı yerlerinde korozyona mani olacak gerekli tedbirlerin alınması, iletkende gerektiğinde eklerin termokaynak ile yapılması, muayene klemensi, her nevi ufak malzeme ve işçilik dâhil.

35.750.2003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.