

35.750.2001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 35.750.2001 (981-101)

Tanımı 50 mm² elektrolitik bakır iletken, Çatı ihata ve indirme iletkenleri tesisatı

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Yıldırımdan Korunma Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2013	20,00	3,00	1,50
2016	26,20	4,90	2,45
2018	31,80	6,10	3,05
2017	29,80	5,30	2,65
2022-3	133,00	18,50	9,25
2015	24,50	4,15	2,08
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2024	323,00	87,50	43,75
2008	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2014	22,60	3,30	1,65
2021	62,50	10,90	5,45
2022-1	81,50	14,20	7,10
2023-1	155,00	28,70	14,35
2023-2	214,00	46,00	23,00
2022-2	128,38	14,20	7,10
2019	38,40	7,55	3,78
2020	44,40	8,90	4,45

35.750.2001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Çatı ihata ve indirme iletkenleri tesisatı: (Ölçü: m.: İhzarat: % 60 Şartnamesinde yazılı olduđu şekilde çıplak elektrolitik som bakır iletken ile çatı ve iletkenleri tesisatı yapılması kızıl döküm veya benzeri malzemeden ucu sivri veya vidalı çatal tespit kroşeleri, yakalama ucu veya toprak elektroduna bağlantı yerlerinde korozyona mani olacak gerekli tedbirlerin alınması, iletkende gerektiğinde eklerin termokaynak ile yapılması, muayene klemensi, her nevi ufak malzeme ve işçilik dâhil.

35.750.2001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.