

35.750.1650 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 35.750.1650 (980-311)

Tanımı Yıldırım sayıcı: (ölçü: Ad,ihzarat:% 60), YILDIRIMDAN KORUNMA TESİSATI

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Yıldırımdan Korunma Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2010	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	650,00	2,00	1,00
2003	0,00	0,00	0,00
2022-1	1230,00	8,65	4,33
2017	594,00	3,20	1,60
2022-2	1352,14	8,65	4,33
2014	488,00	2,00	1,00
2019	655,00	4,60	2,30
2018	595,00	3,70	1,85
2023-1	1440,00	17,50	8,75
2011	0,00	0,00	0,00
2016	516,00	2,95	1,48
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-3	1360,00	11,30	5,65
2007	0,00	0,00	0,00
2024	2520,00	53,50	26,75
2023-2	1920,00	28,00	14,00
2021	943,00	6,65	3,33
2008	0,00	0,00	0,00
2020	754,00	5,45	2,73
2009	0,00	0,00	0,00
2015	513,00	2,50	1,25

35.750.1650 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Aktif yakalama ucu: (Ölçü Ad.) Şartnamesinde yazılı özellikte, erken akış uyarımlı çalışma sistemine sahip, Korozyon direnci yüksek, paslanmaz veya paslanmaz özelliği taşıyan malzemeden (örneğin paslanmaz çelik v.b gibi) yapılmış, en yüksek rüzgar hızına dayanıklı, (-40°C ila +120°C) arasında hatasız çalışabilen, en az IP 65 koruma derecesine sahip, AT uyarım zamanı en az 15 ıls olan, TS EN 62561-1'de belirtilen H sınıfı 100 kA 'lık yıldırım deney akımına dayanıklı olan ve deney sonucunda gözle görünür bir hasar oluşturmayan, TS 13709/T1, (NFC17-102) ve (UNE 21.186) standartlarına uygun, CE belgeli, en az 15 yıl çalışma garanti belgeli Aktif paratoner başlığının temini, nakliyesi, direğe montaj edilmesi, iniş iletkenlerinin bağlantılarının yapılması, her nevi ufak malzeme ve işçilik dâhil işler halde teslimi.

Not: 1- Aktif paratoner başlığı tip deneyleri, TURKAK'tan veya Uluslararası bir kuruluştan akredite olan laboratuvarlarda yapılarak raporları İdareye verilecektir. 2- IP 65 koruma sınıfı testinin TURKAK'tan veya Uluslararası bir kuruluştan akredite olmuş bir kuruluş tarafından yapıldığına dair belge idareye verilecektir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.750.1650 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.