

## 35.750.1700 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 35.750.1700 (980-312)

**Tanımı** Aktif paratoner test cihazı: (ölçü:ad,ihzarat:% 60), YILDIRIMDAN KORUNMA TESİSATI

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Yıldırımdan Korunma Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2013	500,00	2,00	1,00
2009	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2014	470,00	2,20	1,10
2017	585,00	3,50	1,75
2015	494,00	2,75	1,38
2019	733,00	5,00	2,50
2020	844,00	5,90	2,95
2023-2	2100,00	30,60	15,30
2022-3	1480,00	12,30	6,15
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-2	1473,06	9,40	4,70
2024	2750,00	58,50	29,25
2007	0,00	0,00	0,00
2022-1	1340,00	9,40	4,70
2008	0,00	0,00	0,00
2016	504,00	3,25	1,63
2023-1	1570,00	19,10	9,55
2021	1030,00	7,20	3,60
2011	0,00	0,00	0,00
2018	586,00	4,05	2,03

## 35.750.1700 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Aktif yakalama ucu: (Ölçü Ad.) Şartnamesinde yazılı özellikte, erken akış uyarımlı çalışma sistemine sahip, Korozyon direnci yüksek, paslanmaz veya paslanmaz özelliği taşıyan malzemeden (örneğin paslanmaz çelik v.b gibi) yapılmış, en yüksek rüzgar hızına dayanıklı, (-40°C ila +120°C) arasında hatasız çalışabilen, en az IP 65 koruma derecesine sahip, AT uyarım zamanı en az 15 ıls olan, TS EN 62561-1'de belirtilen H sınıfı 100 kA 'lık yıldırım deney akımına dayanıklı olan ve deney sonucunda gözle görünür bir hasar oluşturmayan, TS 13709/T1, (NFC17-102) ve (UNE 21.186) standartlarına uygun, CE belgeli, en az 15 yıl çalışma garanti belgeli Aktif paratoner başlığının temini, nakliyesi, direğe montaj edilmesi, iniş iletkenlerinin bağlantılarının yapılması, her nevi ufak malzeme ve işçilik dâhil işler halde teslimi.

Not: 1- Aktif paratoner başlığı tip deneyleri, TURKAK'tan veya Uluslararası bir kuruluştan akredite olan laboratuvarlarda yapılarak raporları İdareye verilecektir. 2- IP 65 koruma sınıfı testinin TURKAK'tan veya Uluslararası bir kuruluştan akredite olmuş bir kuruluş tarafından yapıldığına dair belge idareye verilecektir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.750.1700 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.