

35.750.3001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	35.750.3001 (982-101)
Tanımı	50 mm ² som bakır, Bina ihata iletkeni tesisatı
Birimi	m
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Yıldırımdan Korunma Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2013	20,00	4,00	2,00
2012	0,00	0,00	0,00
2014	22,60	4,40	2,20
2020	46,90	11,30	5,65
2016	25,70	6,30	3,15
2015	24,50	5,30	2,65
2022-1	85,50	18,00	9,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-3	138,00	23,50	11,75
2023-2	227,00	58,50	29,25
2023-1	163,00	36,40	18,20
2022-2	132,40	18,00	9,00
2021	65,50	13,80	6,90
2017	30,10	6,80	3,40
2018	33,50	7,80	3,90
2019	40,50	9,60	4,80
2011	0,00	0,00	0,00
2024	348,00	112,00	56,00

35.750.3001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Bina ihata iletkeni tesisatı (Ölçü: m, İhzarat: %60)

İletkenlerden bina ihata iletkeni tesisatı yapılması, bina dış çevresinde en az 60-80 cm derinlikte her cins toprakta kanal açılması, iletken ferşi ve kanalın kapatılması, perçin veya kaynakla elektrotlara bağlanması her nevi ufak malzeme ve işçilik dâhil

35.750.3001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.