

35.750.3002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 35.750.3002 (982-102)

Tanımı 30x3,5 mm ebadında şartnamesine uygun, min 70li çinko ile kaplanmış galvanizli çelik lama

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Yıldırımdan Korunma Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2014	11,30	3,30	1,65
2003	0,00	0,00	0,00
2020	22,40	8,15	4,08
2004	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2024	144,00	80,00	40,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-3	45,40	17,00	8,50
2022-2	41,49	13,00	6,50
2021	29,90	9,95	4,97
2022-1	38,90	13,00	6,50
2013	10,00	3,00	1,50
2017	15,10	4,85	2,43
2023-1	58,00	26,30	13,15
2016	13,00	4,50	2,25
2015	12,00	3,80	1,90
2018	17,40	5,60	2,80
2019	19,30	6,90	3,45
2023-2	84,50	42,10	21,05

35.750.3002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Bina ihata iletkeni tesisatı (Ölçü: m, İhzarat: %60)

İletkenlerden bina ihata iletkeni tesisatı yapılması, bina dış çevresinde en az 60-80 cm derinlikte her cins toprakta kanal açılması, iletken ferşi ve kanalın kapatılması, perçin veya kaynakla elektrotlara bağlanması her nevi ufak malzeme ve işçilik dâhil

35.750.3002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.