

35.750.4002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 35.750.4002 (983-102)

Tanımı Toprak elektrodu (çubuk) elektrolitik bakır: (Ölçü: m)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Yıldırımdan Korunma Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2016	351,00	50,50	25,25
2014	319,00	38,50	19,25
2015	337,00	42,50	21,25
2012	0,00	0,00	0,00
2018	491,00	62,50	31,25
2013	282,00	35,00	17,50
2019	592,00	77,00	38,50
2004	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2020	683,00	90,50	45,25
2011	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-2	2669,50	145,00	72,50
2024	2260,00	469,00	234,50
2022-1	2210,00	145,00	72,50
2017	400,00	54,50	27,25
2023-1	3080,00	293,00	146,50
2023-2	4650,00	469,00	234,50
2022-3	2720,00	189,00	94,50
2021	970,00	111,00	55,50

35.750.4002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Toprak elektrodu (çubuk) elektrolitik bakır: (Ölçü: m)
TS 435/T1 ve TS EN IEC 62561-2 standartlarına uygun, \varnothing 20 mm. çapında, elektrolitik bakır çubuğun işyerinde temini, toprağa çakılabilmesi için ucuna koni biçiminde bir başlığın vidalanması, çubuk 2 parçadan müteşekkil olacaksa irtibatın 4 cm. boyunda dış açılarak temini, toprak seviyesinden itibaren en az 60 cm. derinliğe gömülmesi, indirme iletkenlerine ve bina ihata iletkenlerine termokaynak veya kızıldan özel tespit kelepçesi ile bağlanması, her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil. www

35.750.4002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.