

35.405.1160 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	35.405.1160 (822-101)
Tanımı	Saat tesisatı besleme hattı
Birimi	m
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Zayıf Akım İç Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2014	2,80	1,90	0,95
2017	3,95	2,85	1,43
2021	8,15	6,05	3,02
2015	3,15	2,10	1,05
2023-2	37,80	27,60	13,80
2013	2,60	1,70	0,85
2022-2	15,43	8,50	4,25
2019	5,70	4,20	2,10
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2022-1	12,50	8,50	4,25
2024	80,50	52,50	26,25
2010	0,00	0,00	0,00
2016	3,75	2,65	1,33
2009	0,00	0,00	0,00
2022-3	18,00	11,10	5,55
2023-1	25,10	17,20	8,60
2020	6,60	4,95	2,48
2011	0,00	0,00	0,00
2018	4,50	3,30	1,65

35.405.1160 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Saat tesisatı besleme hattı (Ölçü: m, İhzarat: %60)

Peşel, bergman veya PVC boru içerisinde plastik izoleli 1,5 mm² kesintide iletkenlerle sıva altı veya sıva üstü saat tesisatı besleme hattı yapılması. Buat, klemens, her nevi ufak malzeme ve işçilik dâhil.

35.405.1160 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.