

35.410.1510 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	35.410.1510 (833-361)
Tanımı	Adresli yangın alarm santrali TCP/IP haberleşme modülü
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Zayıf Akım İç Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2023-2	10540,00	1270,00	635,00
2022-2	6637,80	392,00	196,00
2018	2520,00	216,00	108,00
2023-1	7980,00	789,00	394,50
2022-1	5360,00	392,00	196,00
2019	3160,00	273,00	136,50
2014	2580,00	126,00	63,00
2024	17250,00	2420,00	1210,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-3	6760,00	510,00	255,00
2020	3500,00	321,00	160,50
2021	4210,00	392,00	196,00
2015	2530,00	139,00	69,50
2011	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2017	2610,00	188,00	94,00
2010	0,00	0,00	0,00
2016	2590,00	174,00	87,00
2013	2711,00	126,00	63,00

35.410.1510 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Adresli yangın alarm santralı TCP/IP haberleşme modülü (Ölçü: Adet, İhzarat: %60)
Adresli yangın alarm santralının LAN, WAN ve internet üzerinden uzaktan erişimi için kullanılacaktır. TCP/IP (IPv4 ve IPv6 ile uyumlu) haberleşme modülü; 35.410.6000 birim fiyat numarasında belirtilen teknik özelliklere sahip anahtarlamalı (SMPS) güç kaynağından beslenecek ve güç kaynağının fiyatı birim fiyata dâhil değildir. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem belgelerine sahip firma mamulü modülün temini, iş yerine nakli her türlü ufak malzeme dâhil, test edilerek çalışır halde teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.410.1510 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.