

35.410.5005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	35.410.5005 (833-485)
Tanımı	32 Santral için Yangın algılama algılama ve ihbar sisteminin CCTV sistemi ile entegrasyon yazılımı ve donanımı
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Zayıf Akım İç Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2021	12110,00	529,00	264,50
2013	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2018	6990,00	292,00	146,00
2017	6630,00	255,00	127,50
2019	8750,00	368,00	184,00
2003	0,00	0,00	0,00
2022-1	16750,00	529,00	264,50
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-2	20913,10	529,00	264,50
2022-3	21080,00	688,00	344,00
2016	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2024	55800,00	3270,00	1635,00
2023-1	24520,00	1070,00	535,00
2023-2	34550,00	1720,00	860,00
2010	0,00	0,00	0,00
2020	10080,00	433,00	216,50

35.410.5005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Yangın algılama ve ihbar sisteminin CCTV sistemi ile entegrasyon yazılımı ve donanımı (Ölçü: Adet)
Adresli yangın algılama ve ihbar sistemi ile CCTV sistemi arasında yazılım bazında entegrasyon sağlayarak, panelden gelen alarm uyarısına göre alarmın durumunun alındığı mahalın görüntüsünü yangın algılama ve ihbar sistemi grafik izleme ekranına veya CCTV sistemi izleme ekranına aktaran ve hareketli kameraların alarmın geldiđi mahale doğru çevrilmesini sağlayan entegrasyon yazılım ve donanımın temini her türlü ufak malzeme dâhil, test edilerek çalışır halde teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.410.5005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.