

## 35.410.2011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 35.410.2011 (833-381)

**Tanımı** 12 yangın telefonu kapasiteli, Analog adresli yangın alarm sistemi yangın telefonu kontrol modülü

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Zayıf Akım İç Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2011	0,00	0,00	0,00
2021	13710,00	829,00	414,50
2004	0,00	0,00	0,00
2022-2	22368,10	829,00	414,50
2006	0,00	0,00	0,00
2017	8200,00	400,00	200,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	8882,00	243,00	121,50
2003	0,00	0,00	0,00
2014	8180,00	270,00	135,00
2008	0,00	0,00	0,00
2015	8010,00	297,00	148,50
2016	8170,00	372,00	186,00
2009	0,00	0,00	0,00
2020	11410,00	679,00	339,50
2005	0,00	0,00	0,00
2022-1	17970,00	829,00	414,50
2007	0,00	0,00	0,00
2018	8260,00	458,00	229,00
2010	0,00	0,00	0,00
2023-1	26450,00	1670,00	835,00
2019	10330,00	578,00	289,00
2023-2	34640,00	2680,00	1340,00
2022-3	22620,00	1080,00	540,00
2024	56230,00	5100,00	2550,00

## 35.410.2011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Adresli Yangın Alarm Sistemi Yangın Telefonu Kontrol Ünitesi (Ölçü: Adet, İhzarat: %60)

Adresli yangın alarm sistemi kapsamında; güvenlik merkezi ve sahada stratejik noktalarda bulunan yangın saha telefonları ile haberleşmeyi sağlayacak, birim fiyat numarasında belirtilen kapasitedeki bir kontrol ünitesi kullanılacaktır. Yangın saha telefonları güvenlik merkezini aramak için herhangi bir tuşlamaya ihtiyaç duymayacaktır. Adresli yangın alarm sistemi yangın telefonu kontrol ünitesi, yangın telefonlarının ilgili numarayı otomatik arayabilmeleri için gerekli teknik alt yapıya sahip olacaktır. Güvenlik merkezindeki operatör, gelen çağrıyı cevapladığında telefon görüşmesi başlayacak ve aynı anda diğer yangın telefonlarından uyarı gelmesi durumunda mevcut görüşmeye (konferans) dâhil olabilmeleri sağlanacaktır. Adresli yangın alarm sistemi yangın telefonu kontrol ünitesi, sistem de kullanılan tüm yangın telefonlarının aynı anda konferans görüşme yapabilmesi için gerekli teknik donanıma sahip olacaktır. Konferans görüşme için operatörün herhangi bir etkisi olmayacak, bu işlem kontrol modülü tarafından otomatik olarak yapılacaktır. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem belgelerine sahip firma mamulü modülün temini, iş yerine nakli her türlü ufak malzeme dâhil, test edilerek çalışır halde teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.410.2011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.