

35.410.2030 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 35.410.2030 (833-501)

Tanımı Adresli kısa devre izolatörlü optik duman dedektörü

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Zayıf Akım İç Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2013	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-1	426,00	36,60	18,30
2022-3	538,00	47,60	23,80
2022-2	526,54	36,60	18,30
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2024	1390,00	227,00	113,50
2016	0,00	0,00	0,00
2017	193,00	17,60	8,80
2004	0,00	0,00	0,00
2020	273,00	30,00	15,00
2007	0,00	0,00	0,00
2019	268,00	25,50	12,75
2005	0,00	0,00	0,00
2021	329,00	36,60	18,30
2008	0,00	0,00	0,00
2023-1	638,00	74,00	37,00
2018	214,00	20,20	10,10
2009	0,00	0,00	0,00
2023-2	846,00	119,00	59,50

35.410.2030 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Adresli kısa devre izolatörlü optik duman dedektörü (Ölçü: Adet)

Dedektör, çevrim hattında oluşabilecek kısa devre durumunda sistemin çalışmaya devam edebilmesi için dâhili kısa devre izolatörüne sahip olacaktır. Dedektör TS EN 54-7 ve TS EN 54-17 standartlarına, 305/2011/AB Yapı malzemeleri Yönetmeliđine uygun imal edilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliđi tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Deđişmezlik Sertifikasına sahip olacaktır. Diđer özellikler bakımından 35.410.2020 birim fiyat numarası ile aynı olan dedektörün iş yerine nakli projede gösterilen yere montajı, her türlü ufak malzeme dâhil, test edilerek çalışır halde teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.410.2030 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.