

35.410.2530 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	35.410.2530 (833-555)
Tanımı	Adresli sıfırlanabilir yangın ihbar butonu
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Zayıf Akım İç Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2010	0,00	0,00	0,00
2015	126,00	11,00	5,50
2013	134,00	10,00	5,00
2014	128,00	10,00	5,00
2020	230,00	25,40	12,70
2018	165,00	17,10	8,55
2016	130,00	13,80	6,90
2017	143,00	14,90	7,45
2019	207,00	21,60	10,80
2021	277,00	31,00	15,50
2023-1	563,00	62,50	31,25
2022-1	376,00	31,00	15,50
2003	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-3	475,00	40,40	20,20
2006	0,00	0,00	0,00
2022-2	465,50	31,00	15,50
2005	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2023-2	746,00	100,00	50,00
2011	0,00	0,00	0,00
2024	1230,00	190,00	95,00

35.410.2530 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Adresli sıfırlanabilir yangın ihbar butonu (Ölçü: Adet, İhzarat: %60)
Adresli sıfırlanabilir yangın alarm butonu mikro işlemci kontrollü olacaktır. Üzerindeki esnek kırılmaz cama basılmasıyla aktive olmalı ve sıfırlama işlemi gerçekleştirilene kadar bu durumda kalmalıdır. Yangın alarm butonu üzerinde bulunan LED, butonun çevrim üzerinden santral tarafından sorgulanması sırasında yanıp sönecek ve alarm durumunda sürekli yanıp sönecektir. TS EN 54-11 standardına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş, üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip butonun temini, iş yerine nakli her türlü ufak malzeme dâhil, test edilerek çalışır halde teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.410.2530 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.