

35.410.2580 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	35.410.2580 (833-561)
Tanımı	Adresli kısa devre izolatörlü sesli alarm kontrol modülü
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Zayıf Akım İç Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2009	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-1	1050,00	46,40	23,20
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2019	624,00	32,30	16,15
2016	0,00	0,00	0,00
2022-2	1315,36	46,40	23,20
2018	518,00	25,60	12,80
2020	630,00	38,00	19,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2024	3330,00	287,00	143,50
2022-3	1330,00	60,50	30,25
2023-1	1560,00	94,00	47,00
2023-2	2050,00	151,00	75,50
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2017	514,00	22,30	11,15
2021	757,00	46,40	23,20

35.410.2580 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Adresli kısa devre izolatörlü sesli alarm kontrol modülü (Ölçü: Adet)

Adresli kısa devre izolatörlü sesli alarm kontrol modülü çevrim hattında oluşabilecek kısa devre durumunda sistemin çalışmaya devam edebilmesi için dâhili kısa devre izolatörüne sahip olacaktır. Modül TS EN 54-17 ve TS EN 54-18 standardına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliđine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliđi tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Deđişmezlik Sertifikasına sahip, diđer özellikler bakımından 35.410.2570 birim fiyat numarası ile aynı olan modülün temini, iş yerine nakli her türlü ufak malzeme dâhil, test edilerek çalışır teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.410.2580 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.