

35.410.2670 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	35.410.2670 (833-580)
Tanımı	Adresli kısa devre izolatör modülü
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Zayıf Akım İç Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2015	163,00	16,50	8,25
2011	0,00	0,00	0,00
2016	169,00	20,70	10,35
2014	165,00	15,00	7,50
2017	171,00	22,30	11,15
2003	0,00	0,00	0,00
2013	173,00	15,00	7,50
2018	190,00	25,60	12,80
2023-1	671,00	94,00	47,00
2022-1	445,00	46,40	23,20
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-2	547,56	46,40	23,20
2024	1480,00	287,00	143,50
2008	0,00	0,00	0,00
2022-3	562,00	60,50	30,25
2020	275,00	38,00	19,00
2019	238,00	32,30	16,15
2023-2	895,00	151,00	75,50
2009	0,00	0,00	0,00
2021	331,00	46,40	23,20

35.410.2670 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Adresli kısa devre izolatör modülü (Ölçü: Adet, İhzarat: %60)

Adresli yangın alarm santralının çevrimine bağlanacak kısa devre izolatörler kapalı bir çevrim olarak tesis edilen bir çevrimde dedektör, buton ve modüllerin arasına belirli aralıklarla bağlanarak bir kısa devre durumunda çevrimin tamamen devre dışı kalmasını önleyecektir. Daha sonra çevrimin her iki bağlantı noktasından başlayarak izolatörler sıra ile teker teker devreye girmeli ve arıza bölümüne ulaşıncaya kadar bu işlem devam ederek arızalı kısımlar izole edilmelidir. İzalatör modülü bir yangın bölgesinden diğerine geçerken kullanılmalıdır. Modül TS EN 54-17 standardına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip üretici firma mamülü olacaktır. Mikroişlemci kontrollü modülün temini, iş yerine nakli her türlü ufak malzeme dâhil, test edilerek çalışır halde teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.410.2670 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.