

35.410.3020 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	35.410.3020 (833-582)
Tanımı	Adresli çevrimden beslemeli flaşörlü yangın ihbar sireni
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Zayıf Akım İç Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2010	0,00	0,00	0,00
2013	173,00	21,00	10,50
2022-2	1159,50	65,00	32,50
2022-3	1180,00	84,50	42,25
2021	687,00	65,00	32,50
2017	175,00	31,00	15,50
2023-2	1850,00	210,00	105,00
2014	165,00	21,00	10,50
2020	571,00	53,00	26,50
2015	164,00	23,00	11,50
2016	172,00	28,80	14,40
2023-1	1400,00	131,00	65,50
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-1	936,00	65,00	32,50
2005	0,00	0,00	0,00
2024	3030,00	399,00	199,50
2007	0,00	0,00	0,00
2018	209,00	35,50	17,75
2008	0,00	0,00	0,00
2019	495,00	44,80	22,40
2011	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00

35.410.3020 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Adresli çevrimden beslemeli flaşörlü yangın ihbar sireni (Ölçü: Adet, İhzarat: %60)
Adresli çevrimden beslemeli yangın ihbar flaşörlü sireni, minimum 75 db/mt ses şiddetine ve 1 Hz flaş hızına sahip olacaktır. Adresli yangın alarm santrali ile data haberleşmesini çevrim kablosu üzerinden yapacak ve enerjisini çevrim üzerinden alacaktır. Harici 24 V. DC besleme gerilimine ihtiyaç olmayacaktır.
Programlanabilir olup, yangın senaryolarına dâhil edilebilecektir. TS EN 54-3 ve TS EN 54-23 standardına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans beyanı sahip ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sirenin temini, iş yerine nakli her türlü ufak malzeme dâhil, test edilerek çalışır halde teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.410.3020 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.