

## 35.410.3030 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 35.410.3030 (833-583)

**Tanımı** Adresli kısa devre izolatörlü çevrimden beslemeli flaşörlü yangın ihbar sireni (Ölçü: Adet)

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Zayıf Akım İç Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2013	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2017	281,00	31,00	15,50
2016	0,00	0,00	0,00
2018	336,00	35,50	17,75
2003	0,00	0,00	0,00
2020	628,00	53,00	26,50
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2019	545,00	44,80	22,40
2007	0,00	0,00	0,00
2022-3	1320,00	84,50	42,25
2008	0,00	0,00	0,00
2023-1	1560,00	131,00	65,50
2023-2	2060,00	210,00	105,00
2022-2	1291,50	65,00	32,50
2021	755,00	65,00	32,50
2024	3360,00	399,00	199,50
2014	0,00	0,00	0,00
2022-1	1040,00	65,00	32,50

## 35.410.3030 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Adresli kısa devre izolatörlü çevrimden beslemeli flaşörlü yangın ihbar sireni (Ölçü: Adet)  
Adresli kısa devre çevrimden beslemeli flaşörlü yangın ihbar sireni çevrim hattında oluşabilecek kısa devre durumunda sistemin çalışmaya devam edebilmesi için dâhili kısa devre izalatörüne sahip olacaktır. Modül TS EN 54-3, TS EN 54-23 ve TS EN 54-17 standardına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliđine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliđi tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Deđişmezlik Sertifikasına sahip, diđer özellikler bakımından 35.410.3020 birim fiyat numarası ile aynı olan modülün temini, iş yerine nakli her türlü ufak malzeme dâhil, test edilerek çalışır halde teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.410.3030 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.