

35.410.3120 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 35.410.3120 (833-397)

Tanımı Adresli yangın alarm sistemi, doğrusal kablo tipi sıcaklık dedektörü

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Zayıf Akım İç Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2023-2	677,00	128,00	64,00
2012	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-2	408,57	39,30	19,65
2011	0,00	0,00	0,00
2021	249,00	39,30	19,65
2020	241,00	32,20	16,10
2017	185,00	18,90	9,45
2018	188,00	21,70	10,85
2019	236,00	27,40	13,70
2016	183,00	17,50	8,75
2023-1	505,00	80,00	40,00
2003	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-3	421,00	51,50	25,75
2024	1130,00	244,00	122,00
2022-1	333,00	39,30	19,65
2014	180,00	12,60	6,30
2013	195,00	12,60	6,30
2015	177,00	14,00	7,00

35.410.3120 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Adresli yangın alarm sistemi, doğrusal kablo tipi sıcaklık dedektörü (Ölçü: metre, İhzarat: %60)
Halogen free bir kablo içinde belli aralıklarla yerleştirilmiş mikroışlemcili sensörler, çevresel etkilerden etkilenmeyecek şekilde olan, projesinde belirtilen aralıklarla ve istenen çalışma koşullarında en az 0,10 C hassasiyetle ölçüm yapan, projesine göre daha fazla sensör kablosu bağlanması halinde 35.410.3110 birim fiyat numaralı kontrol ünitesinin yanına takılacak dağıtma kutusu ile kablolar çoğaltılabilen, Kablo sonuna sonlandırıcı bir kutu veya koruyucu bir başlık bulunan, TS EN54-5 standardına, 305/2011/AB Yapı malzemeleri Yönetmeliğine uygun imal edilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş, üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip olan dedektör, dağıtma, sonlandırma ve bağlantı kutularının temini, iş yerine nakli her türlü ufak malzeme dâhil, test edilerek çalışır halde teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.410.3120 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.